

Министерство образования Самарской области * Поволжское управление
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 3
имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова п.г.т. Смышляевка
муниципального района Волжский Самарской области
(ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка)

Россия, 443548, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Смышляевка,
улица Пионерская, дом 30
телефон /факс: (846) 999-09-13, E-mail: so_sm3_sch_vlg@samara.edu.ru

В прокуратуру Волжского района
Самарской области
директора ГБОУ СОШ № 3
п.г.т. Смышляевка
О.С. Трусовой

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

В ответ на представление об устранении нарушений требований противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних от 30.08.2024 г. администрация ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка сообщает следующее:

1.

Нарушение	Ответ
Не представлена техническая документация на противопожарные двери	Монтаж противопожарных дверей в 2020 году производила подрядная организация в рамках нацпроекта «Образование», финансирование которых осуществляла администрация м.р. Волжский, следовательно, вся техническая документация находилась и находится у балансодержателя МБУ «Паритет»
Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания противопожарных дверей	Подрядчиком и администрацией м.р. Волжский школе не была представлена сметно-проектная документация на оборудование и ремонтные работы по обустройству мини технопарка «Кванториум», таким образом ОО не имела сведений об установке доводчиков на противопожарные двери. МБУ «Паритет» отправлен запрос на содействие в установке устройств для самозакрывания дверей.
Отсутствуют знаки пожарной безопасности	Запрос на размещение знаков пожарной безопасности на противопожарные двери отправлен в МБУ «Паритет»
Отсутствует световой оповещатель «Выход» на эвакуационном выходе № 4	МБУ «Паритет» отправлен запрос на содействие в установке светового оповещателя
Подвальный этаж заставлен строительным мусором и легковоспламеняющимися и горючими жидкостями	Подвальный этаж освобожден от строительного мусора и легковоспламеняющихся и горючих

	жидкостей
При проверке не сработал речевой оповещатель на третьем этаже	Произведена проверка подрядной организацией. Речевой оповещатель в рабочем состоянии.
На лестничной площадке хранится мебель	Мебель с лестничной площадки на третьем этаже помещена в классные кабинеты, откуда была вынесена на время ремонта.
Указатель направления движения к источникам наружного водоснабжения не оснащен светоотражающей поверхностью	Указатель направления движения к источникам наружного водоснабжения имеет светоотражающую поверхность
Не определены должностные лица, ответственные за хранения паспорта безопасности и имеющие право доступа к служебной информации ограниченного распространения	Приказом директора определены должностные лица, ответственные за хранения паспорта безопасности и имеющие право доступа к служебной информации ограниченного распространения

2. Заместитель директора по АХЧ Демина Ю.А. привлечена к дисциплинарной ответственности. Приказом директора ей объявлено замечание.

Директор ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка _____ О.С. Трусова