

Министерство образования и науки Самарской области \* Поволжское управление  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области  
средняя общеобразовательная школа № 3  
имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова  
п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области  
(ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка)

Россия, 443548, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Смышляевка,  
улица Пионерская, дом 30  
телефон /факс: (846) 999-09-13, E-mail: sm3\_sch\_vlg@samara.edu.ru

25 мая 20 22 г. № 57

В Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека Самарской области

директора ГБОУ СОШ № 3  
п.г.т. Смышляевка  
муниципального района Волжский  
Самарской области  
Трусовой О.С.

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ.

В ответ на предписание № 05/123 от 10.03.2022г. об устранении причин и условий способствующих совершению административного правонарушения, сообщаем следующее.

Выявленные нарушения	Выполнение мероприятий
Обеспечить монтаж в расположенных на этажах туалетных комнатах отсутствуют двери в туалетных кабинках, что не соответствует СП 2.4.3648-20. На стенах в туалетных комнатах имеются дефекты внутренней отделки, что не соответствует СП 2.4.3648-20	Выполнено
Обеспечить замену плиточного покрытия полов в коридорах 1-го с п.4.29	Отправлено ходатайство с просьбой содействия в устранении правонарушения в МБУ «Паритет». Исх.№ 20 от 01.03.2022
Обеспечить горячим водоснабжением в помещениях пребывания детей и сан.узлах, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20	Выполнено
Обеспечить целостность деревянного напольного покрытия в спортивном зале: половицы прогибаются, прогнили.	Отправлено ходатайство с просьбой содействия в устранении правонарушения в МБУ «Паритет». Исх.№ 20 от 01.03.2022
Обеспечить целостность стен и потолка: в спортивном зале на первом этаже, в учебном кабинете № 24, 29 на 3-емэтажн на потолке и стенах следы протечки, в туалетных помещениях на стенах местами отсутствует кафельная плитка	Выполнено

Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты начальных классов, физики, химии, биологии и лаборантские (только холодная вода)	Выполнено
Обеспечить горячим водоснабжением: умывальные перед обеденным залом (3 раковины), туалетные помещения для мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах	Выполнено
Обеспечить наличие в цехе сырой продукции производственный стол, предназначенный для обработки сырых овощей не цельнометаллический	Выполнено
Оборудовать зону выделения тепла локальной вытяжки системы вентиляции на пищеблоке в горячем цехе над духовым шкафом	Отправлено ходатайство с просьбой содействия в устранении правонарушения в МБУ «Паритет». Исх.№ 20 от 01.03.2022
Обеспечить наличие среднетемпературного холодильного шкафа на складе (для хранения овощей); в горячем цехе электрокотла	Отправлено ходатайство с просьбой содействия в устранении правонарушения в МБУ «Паритет». Исх.№ 20 от 01.03.2022

Директор ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка \_\_\_\_\_

О.С. Трусова