

Министерство образования и науки Самарской области \* Поволжское управление  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области  
средняя общеобразовательная школа № 3  
имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова  
п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области  
(ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка)

Россия, 443548, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Смышляевка,  
улица Пионерская, дом 30  
телефон /факс: (846) 999-09-13, E-mail: sm3\_sch\_vlg@samara.edu.ru

25 октября 20 22 г. № 143

Главное управление МЧС России  
по Самарской области  
Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
муниципальному району Волжский г. Самара

директора ГБОУ СОШ № 3  
п.г.т. Смышляевка  
муниципального района Волжский  
Самарской области  
Трусовой О.С.

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ.

В ответ на предписание № 150/3 от 25.08.2022г. об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, сообщаем следующее.

Выявленные нарушения	Выполнение мероприятий
На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников.	Выполнено
На объекте защиты не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 12.2.142-2009 «Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	Выполнено
На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технический средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Выполнено

Директор ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка \_\_\_\_\_

О.С. Трусова