



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА**

пр-кт Николаевский, 2, мкр-н. Южный город,  
п. Придорожный, 443085, Самарская область.

Директору ГБОУ СОШ № 3  
п.г.т. Смышляевка муниципального  
района Волжский Самарской области

Трусовой О.С.

so\_sm3\_sch\_vlg@samara.edu.ru

29.08.2024 №21-03-2024/Прдп551-24-227

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений требований  
противопожарного законодательства,  
антитеррористической защищенности,  
об охране жизни и здоровья  
несовершеннолетних

Прокуратурой Волжского района Самарской области на основании решения от 23.08.2024 № 260 проверено исполнение требований противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (далее - ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка).

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее - Закон № 124-ФЗ) устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка.

В силу требований ст. 4 Закона № 124-ФЗ, государственная политика в интересах детей является приоритетной, одним из основных ее принципов является ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- Закон № 123-ФЗ) настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Проверкой установлено, что ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка допускаются нарушения требований противопожарного законодательства.

Так, в нарушение п. 13, п. 14, п. 16, п. 36, п. 48, п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), не представлена техническая документация на противопожарные двери, на объекте защиты не обеспечено наличие устройств для самозакрывания противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, отсутствуют знаки пожарной безопасности, отсутствует (на эвакуационном выходе № 4) световой оповещатель «ВЫХОД», подвальный этаж заставлен строительным мусором и хранятся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, на лестничной площадке (с 3 этажа столовой) хранится мебель, при проверке систем противопожарной защиты на 3 этаже не сработал речевой оповещатель, на фасаде здания указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствует светоотражающая поверхность.

Согласно п. 12 статьи 2 Закона № 35-ФЗ, одним из основных принципов противодействия терроризму, является минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных учреждений, должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

В соответствии с п. 22 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий), достигается посредством:

а) определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

б) определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.

Так, в ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка отсутствуют распорядительные документы, которые определяют должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта, имеющие право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта.

Таким образом, вышеуказанные нарушения не позволяют в полной мере реализовать задачи по противодействию терроризму, заключающихся в профилактике и минимизации террористических последствий, пожарной безопасности в образовательном учреждении.

Причинами выявленных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем директора по АХЧ Деминой Ю.А., а также отсутствие контроля за работой подчиненных сотрудников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Волжского района Самарской области и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущения их в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по АХЧ Демину Ю.А., и (или) иных ответственных за указанное направление лиц виновных в допущенных нарушениях.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру Волжского района Самарской области.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Волжского района Самарской области в

установленный законом месячный срок, с предоставлением документов и материалов, подтверждающих исполнение законных требований прокурора.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

К.В. Сафин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A6265BF38489C1664557CD3A1845BD71

Владелец **Сафин Константин Владимирович**

Действителен с 23.08.2024 по 16.11.2025