

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» августа 2022 г., № 63220061000203159660

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13231777>



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, (846) 332-59-07; E-mail: 6ndpr@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Самара

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 150/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 имени дважды героя социалистического труда В.Я. Литвинова п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения Заместителя начальника управления - начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

подполковником внутренней службы Шукина Евгения Евгеньевича от 24.08.2022 № 150, в период с 12 ч. 00 мин. «26» августа 2022 по 18 ч.00 мин. «08» сентября 2022

проведена рейдовый осмотр, в ходе которого

(контрольное (надзорное) мероприятие)

присутствовал представитель контролируемого лица – Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБОУ СО средняя общеобразовательная школа № 3

имени дважды героя социалистического труда В.Я. Литвинова п.г.т. Смышляевка Шайхутдинова Назибя Ахметгалиевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.03.2023	
2.	На объекте защиты не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные Требования и методы контроля»	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением правительства российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные Требования и методы контроля»	01.03.2023	
3.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Врио заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Волжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы Малкин Артем Евгеньевич*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего выездную проверку)



Подпись